

Ogłoszenie nr 2021-22264-80018

Dostawa przepływomierza DN250 do pary wodnej jako elementu sterowania i nadzoru stanowiska badawczego turbiny parowej

Lista opublikowanych pytań i odpowiedzi

Liczba wyników: 3

Pytanie numer 1, data wysłania 2021-11-22, data opublikowania 2021-11-23

Szanowni Państwo,

Czy temperatura pracy przepływomierza na parze będzie poniżej 260°C i jest to granica nieprzekraczalna? Czy też punkt pracy może przekroczyć w jakimkolwiek momencie 260°C?

Udzielono odpowiedzi

Dzień dobry,

Zamawiający informuje, że temperatura w punkcie pracy w żadnym momencie nie przekroczy 260°C.

Pytanie numer 2, data wysłania 2021-11-25, data opublikowania 2021-11-25

Szanowni Państwo,

Czy oferta składana w formie cyfrowej może być podpisana kwalifikowanym podpisem cyfrowym, czy też musi być podpisana i ostemplowana ręcznie a następnie zeskanowana?

Udzielono odpowiedzi

Dzień dobry,

Oferta może być podpisana przy użyciu podpisu kwalifikowanego.

Pytanie numer 3, data wysłania 2021-11-25

Szanowni Państwo,

Nieniejszym zgłaszam dwie uwagi odnośnie treści wzoru umowy z załącznika nr 4 względem treści zapytania ofertowego. Zapytanie dotyczy "dostawy" przepływomierza na parę DN250. Natomiast we wzorze umowy występują zapisy mówiące również o "uruchomieniu". Bardzo proszę o ustosunkowanie się do poniższego:

1. W pkt. 3.1. występuje zapis: "Powyższe kwoty uwzględniają koszty związane z prawidłowym wykonaniem Umowy przez Dostawcę, w tym koszty: transportu, opakowania, dostarczenia i uruchomienia Urządzenia, ubezpieczenia" Bardzo proszę o skorygowanie zapisu odnośnie uruchomienia urządzenia. Proszę też o doprecyzowanie zwrotu

"ubezpieczenia". Czy jest to ubezpieczenie OC Dostawcy, ubezpieczenie przesyłki na czas dostawy, czy też innego rodzaju instrument ubezpieczeniowy?

2. W pkt 4.1. "Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na Urządzenie na okres miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu uruchomienia Urządzenia". Czy nie powinno być zdanie zakończone zwrotem "protokołu dostawy/odbioru Urządzenia" ?

Z góry dziękuję za wyjaśnienia/sprostowanie treści wzoru umowy.

Udzielono odpowiedzi

Dzień dobry,

Umowa nie będzie dotyczyła uruchomienia Urządzenia. Zamawiający informuje, że zapisy umowne, których dotyczą pytania, przyjmą następujące brzmienie:

"3.1 Łączna wartość Przedmiotu Umowy wynosi PLN (słownie:złotychgroszy) netto + PLN (słownie:złotychgroszy) podatku VAT (wg stawki 23%), co daje brutto: PLN (słownie:złotychgroszy).

Powyższe kwoty uwzględniają koszty związane z prawidłowym wykonaniem Umowy przez Dostawcę, w tym koszty: transportu, opakowania, dostarczenia Urządzenia i ubezpieczenia na czas dostawy."

"4.1.Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na Urządzenie na okres miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru Urządzenia."

Poprawiony wzór umowy zostanie załączony do postępowania.
