

Ogłoszenie nr 2021-22264-47527

„Turbina parowa 1 MW zasilana parą wodną wykorzystująca ciepło odpadowe i procesowe”

Lista opublikowanych pytań i odpowiedzi

Liczba wyników: 1

Pytanie numer 1, data wysłania 2021-05-18, data opublikowania 2021-05-19

Szanowni Państwo,

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie kwestii dotyczącej prędkości obrotowej: czy wartość 3025 obr/min podana w specyfikacji jest ‘twardym’ wymaganiem do spełnienia, czy też jest dopuszczalną jakąś odchyłką, jeśli tak to jaka.

Drugie pytanie, dotyczące tego tematu, to kwestia niezgodności między prędkością podaną w specyfikacji, a wartością 3000 obr/min figurującą w projekcie umowy (p.1.1.); ta ostatnia wartość jest w sposób oczywisty nieprawidłowa dla maszyny asynchronicznej pracującej przy stałej częstotliwości (o ile nie zaznaczono, że jest to wartość prędkości synchronicznej). Proszę więc o usunięcie wartości 3000 obrotów z projektu umowy, a odniesienie się do parametrów technicznych ze specyfikacji technicznej generatora (załącznik nr 1).

Dodatkowo proszę o podanie miejsca zainstalowania/uruchomienia generatora. W umowie występuje wzmianka jedynie o dostawie i uruchomieniu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Ponieważ dostawa ma się odbyć na warunkach DAP Pruszcz Gdański, a miejsce dostawy to Zakład INTECH Engineering Sp. z o.o. przy ul. Obrońców Westerplatte 13, to czy należy uznać, że miejscem uruchomienia jest ta sama lokalizacja?

Z góry dziękuję za odpowiedź

Pozdrawiam/Best regards,

Dorota Wygoda
Key Account Manager

DFME Sp. z o.o.
Fabryczna 10
53-609 Wrocław,

Udzielono odpowiedzi

Dzień dobry.

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

- ☑ Dopuszczalny jest zakres obrotów mieszczący się w przedziale 3014 – 3025 r.p.m.
 - ☑ W umowie przyjęty zostanie zakres obrotów wskazany w zwycięskiej ofercie
-

-  Miejsce uruchomienia znajdować się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; obecnie planowana lokalizacja to Kędzierzyn-Koźle

Pozdrawiam,
Magdalena Stanulewicz
