

Ogłoszenie nr 2021-22264-47527

„Turbina parowa 1 MW zasilana parą wodną wykorzystująca ciepło odpadowe i procesowe”

Lista opublikowanych pytań i odpowiedzi

Liczba wyników: 3

Pytanie numer 1, data wysłania 2021-05-18, data opublikowania 2021-05-19

Szanowni Państwo,

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie kwestii dotyczącej prędkości obrotowej: czy wartość 3025 obr/min podana w specyfikacji jest 'twardym' wymaganiem do spełnienia, czy też jest dopuszczalną jakąś odchyłką, jeśli tak to jaka.

Drugie pytanie, dotyczące tego tematu, to kwestia niezgodności między prędkością podaną w specyfikacji, a wartością 3000 obr/min figurującą w projekcie umowy (p.1.1.); ta ostatnia wartość jest w sposób oczywisty nieprawidłowa dla maszyny asynchronicznej pracującej przy stałej częstotliwości (o ile nie zaznaczono, że jest to wartość prędkości synchronicznej). Proszę więc o usunięcie wartości 3000 obrotów z projektu umowy, a odniesienie się do parametrów technicznych ze specyfikacji technicznej generatora (załącznik nr 1).

Dodatkowo proszę o podanie miejsca zainstalowania/uruchomienia generatora. W umowie występuje wzmianka jedynie o dostawie i uruchomieniu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Ponieważ dostawa ma się odbyć na warunkach DAP Pruszcz Gdański, a miejsce dostawy to Zakład INTECH Engineering Sp. z o.o. przy ul. Obrońców Westerplatte 13, to czy należy uznać, że miejscem uruchomienia jest ta sama lokalizacja?

Z góry dziękuję za odpowiedź

Pozdrawiam/Best regards,

Dorota Wygoda
Key Account Manager

DFME Sp. z o.o.
Fabryczna 10
53-609 Wrocław,

Udzielono odpowiedzi

Dzień dobry.

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

- ☑ Dopuszczalny jest zakres obrotów mieszczący się w przedziale 3014 – 3025 r.p.m.
 - ☑ W umowie przyjęty zostanie zakres obrotów wskazany w zwycięskiej ofercie
-

- Miejsce uruchomienia znajdować się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; obecnie planowana lokalizacja to Kędzierzyn-Koźle

Pozdrawiam,
Magdalena Stanulewicz

Pytanie numer 2, data wysłania 2021-05-21, data opublikowania 2021-05-21

Witam,

Poniżej pytania:

W związku z nieobecnością dyrekcji i osób decyzyjnych (praca zdalna w związku z COVID) prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 26.05.2021 roku.

Prosimy również o informacje, czy jest możliwość zgłoszenia uwag do projektu umowy.

Prosimy również o wyjaśnienie zapisu w pkt. 24 ogólnego przedmiotu zamówienia. Czy wyposażenie Grzałka antykondensacyjna skrzynki przyłączeniowej mocy jest konieczna.

Pozdrawiam

Sylwia Opiela - ZME EMIT SA

Udzielono odpowiedzi

Dzień dobry,

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

- Termin składania ofert zostanie wydłużony do 2 czerwca b.r. do godziny 11:00
- Mogą Państwo zgłosić uwagi do projektu umowy
- Element wskazany w pkt 24 Wymaganych parametrów generatora asynchronicznego (grzałka antykondensacyjna skrzynki przyłączeniowej mocy) jest konieczny

Pozdrawiam,

Magdalena Stanulewicz

Pytanie numer 3, data wysłania 2021-05-21

Proszę o rozważenie możliwych zmian w zapisach umowy w przypadku ew. związania umową:

a) Ad. pkt 4 (Gwarancja i Rękojmia) podpunkt 4.11 – propozycja zmiany dotychczasowego brzmienia przepisu na następujące:

„W kwestii biegu terminu gwarancji po usunięciu wady art. 581 k.c. stosuje się odpowiednio.”

b) Ad. pkt 4* (Kary Umowne) podpunkt 4.1 lit. b) – propozycja zmiany dotychczasowego brzmienia przepisu na następujące:

„za opóźnienie w usunięciu wady Urządzenia – w wysokości 0,2% odpowiednio wynagrodzenia umownego netto, za każdy dzień opóźnienia, z tym że łączna wartość kar umownych za opóźnienie w usuwaniu wad

nie może przekroczyć 10% wartości wynagrodzenia umownego.”

c) Ad. pkt 4 (Kary Umowne) podpunkt 4.3 – propozycja zmiany dotychczasowego brzmienia przepisu na następujące:

„Jeżeli kwota kary umownej nie pokrywa szkody Zamawiającego, jest on uprawniony do żądania odszkodowania uzupełniającego, z zastrzeżeniem dalszych postanowień umowy. Odpowiedzialność Stron względem siebie w związku z realizacją Umowy jest ograniczona do wysokości 100% wartości Wynagrodzenia netto. Strony jednoznacznie wskazują, że niezależnie od podstawy prawnej roszczeń odszkodowawczych, żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek utraty zysku, straty produkcyjnej lub straty w korzystaniu, utraty umów, jakichkolwiek strat następnych lub pośrednich, w tym za utracone korzyści, których Strona może doznać w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy lub innym zdarzeniem powodującym szkodę. Ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie ma zastosowania w przypadku szkody wyrządzonej umyślnie, na skutek rażącego niedbalstwa lub w wyniku popełnienia przestępstwa.”

Pozdrawiam,

Rafał Jasiński
ABB Sp. z o. o.

Udzielono odpowiedzi

Dzień dobry.

Zamawiający akceptuje proponowane zmiany do wzoru umowy, wzór po zmianach zostanie załączony do postępowania.

Pozdrawiam,
Magdalena Stanulewicz
